

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-02-19

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1640

Užsakovas, adresas: UAB STRAIKAS, Lauko g. 6, Didžiųjų Baušių k., Šalčininkų r.
Objektas, adresas: Gamyklos NVĮ, Lauko g. 6, Didžiųjų Baušių k., Šalčininkų r.
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
Ėminys paimtas: 2025-02-11 10:24 pristatytas: 2025-02-11
Ėminio rūšis: gamybinės nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-02-11 baigtas: 2025-02-19

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	905	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	1365	LAND 83-2006
Bendras azotas	mg/l	6,9	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	4,60	LST EN ISO 6878:2004
Suspenduotos medžiagos	mg/l	59	LST EN 872:2005

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas pristatė: Martynas Jasas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Neila Mankelevičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-02-19

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1641

Užsakovas, adresas: UAB STRAIKAS, Lauko g. 6, Didžiųjų Baušių k., Šalčininkų r.
Objektas, adresas: Gamyklos NVĮ, Lauko g. 6, Didžiųjų Baušių k., Šalčininkų r.
Ėminio paėmimo vieta: po valymo
Ėminys paimtas: 2025-02-11 10:30 pristatytas: 2025-02-11
Ėminio rūšis: gamybinės nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-02-11 baigtas: 2025-02-19

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	11,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	5,5	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<30	LAND 83-2006
Bendras fosforas	mg/l	5,56	LST EN ISO 6878:2004
Suspenduotos medžiagos	mg/l	11	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	<1,5	LST EN 25663:2000,skaičiavimo

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas pristatė: Martynas Jasas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Neila

Tyrimą(us) atliko: Mankelevičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Anželika Damaškaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.